

Voorcalculatie

Project: _____ + technische omschrijving

Voorbeeld
Technische omschrijving
van brandbestrijding
gemaakt door
Leever installatie adviseurs B.V.

Gebruikte gegevens voor het maken van de offerte

Tekeningnr.: 1801 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1802 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1803 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1804 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1805 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1806 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1807 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1808 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1809 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1810 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1811 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015
Tekeningnr.: 1812 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015

5400 brandbestrijding

Voor de brandbestrijding zijn er 6 brandslanghaspels met opbouwkast opgenomen. Deze krijgen in de aansluitleiding een stopkraan met aftapkraantje ¼" en een controleerbare keerklep met aftapmogelijkheid voorzien van aftapper ¼". Bij elke haspel plakken we een legionella-preventiesticker. Naast de brandslanghaspels is er 1 schuimblusser en 1 CO2 blusser opgenomen.

UITSLUITSELS

Algemeen

- B.T.W.
- Hak-, breek- en freeswerk.
- Alle stut-, sloop- en grondwerkzaamheden.
- Het elektrisch aansluiten van toestellen.
- Bouwkundige werkzaamheden.
- Schilderwerkzaamheden.
- Timmerwerkzaamheden.
- Kitwerkzaamheden.
- Gatoren boren groter dan 12 mm.
- Elektra-hulzen.
- Kosten van diefstal en beschadiging van materialen, welke opgeslagen en / of gemonteerd moeten worden, in niet of slecht afsluitbare ruimtes.
- Kosten voor breuk of beschadiging van materialen tijdens opslag en montage, welke niet door ons geleverd worden maar wel gemonteerd.
- Kosten voortvloeiende uit het beveiligen van de bouwplaats volgens de Arbo-wet.
- Alle bijkomende kosten wanneer blijkt dat er asbest of vervuilde grond aanwezig is.

Brandbestrijding

- Het leveren en plaatsen van een droge brandleiding.
- Het plaatsen van brandmanchetten en –kleppen anders dan omschreven in de technische omschrijving.